

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00098/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009749

Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Ураласбест"). Адрес: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 66. ОГРН: 1026600626777. Телефон: +73436576452. Факс: +73436576956. Электронная почта: office@uralasbest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Ураласбест"). Адрес: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 66. ОГРН: 1026600626777. Телефон: +73436576452. Факс: +73436576956. Электронная почта: office@uralasbest.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные минераловатные плиты «ЭКОВЕР», марок: ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР АКУСТИК, ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД ОПТИМА, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ К, ЭКОВЕР СЕГМЕНТ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ПЖ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР СТЭП ОПТИМА, ЭКОВЕР СТЭП, ЭКОВЕР СТЭП ПЛЮС, плотностью от 25 ± 4 кг/м³ до 210 ± 10 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5762-019-0281476-2014 с изм. №1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть". Группа горючести – НГ (негорючие). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 91-С/ТР-19 от 20.03.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-019-0281476-2014 с изм. №1-3 «Теплоизоляционные минераловатные плиты «ЭКОВЕР»
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU.ФК11.К00443 от 20.07.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2019 по 20.03.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов